

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/06273-06275

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **hálózati ivóvíz**A mintavétel időpontja: **2018.09.06.** A minta beérkezésének időpontja: 2018.09.06.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.09.06. befejezése: 2018.09.24.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Baja**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/06273	2018/06274	2018/06275
Minta helyszíni azonosítása:			Sportuszoda - fali kifolyó Petőfi-sziget Május 1. sétány 3.	Rókus u. 5. - közkifolyó	Duna Szálló - fali kifolyó Szentháromság tér 6.
Szín vizsgálata (vizuális)	MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)		színtelen		színtelen
Szag (érezkszervi)	MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)		enyhe klór		enyhe klór
Íz (érezkszervi)	érezkszervi		enyhe klór		enyhe klór
Ammóniumion	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	0,03		0,12
Nitrition	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz	mg/l	0,03		0,06
Nitrátion	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz	mg/l	<1		<1
Vas (Fe)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	µg/l	<20		25
Mangán (Mn)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	µg/l	<10		<10
Arzén (As)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	µg/l	<1		<1
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0,80		0,80
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	µS/cm	583		589
pH	MSZ 1484-22:2009		7,28		7,23
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000	NTU	<0,1		<0,1
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)	°C	18,2	17,6	18,4
Összes oxidálószer (Cl ₂ -ban)	Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, XVIIth. ed (1989) Washington, DC USA (4500-CLO ₂ A, B, D, 4-75-4-80)"NAH által nem akkreditált"	mg/l	0,39		0,39
Klórdioxid (Cl ₂ -ban)	Standard Methods stb. előzőek szerint "NAH által nem akkreditált"	mg/l	0		0

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/06273-06275

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/06273	2018/06274	2018/06275
Minta helyszíni azonosítása:			Sportuszoda - fali kifolyó Petőfi-sziget Május 1. sétány 3.	Rókus u. 5. - közkifolyó	Duna Szálló - fali kifolyó Szentháromság tér 6.
Klórdioxid (ClO ₂ -ban)	Standard Methods stb. előzőek szerint "NAH által nem akkreditált"	mg/l	0		0
Klorit (Cl ₂ -ban)	Standard Methods stb. előzőek szerint "NAH által nem akkreditált"	mg/l	0,12		0,08
Klorit (ClO ₂ -ban)	Standard Methods stb. előzőek szerint "NAH által nem akkreditált"	mg/l	0,04		0,03
Szabad aktív klór	Standard Methods stb. előzőek szerint "NAH által nem akkreditált"	mg/l	0		0
Kötött aktív klór	Standard Methods stb. előzőek szerint "NAH által nem akkreditált"	mg/l	0,06		0,06
Összes aktív klór	Standard Methods stb. előzőek szerint "NAH által nem akkreditált"	mg/l	0,06		0,06
# Összes trihalometán	VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT.	µg/l	3,7		3,6
Telepszám 37°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1 ml	12	2	2
Telepszám 22°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1 ml	23	11	4
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100 ml	0	0	0
<i>Escherichia coli</i> szám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100 ml	0	0	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0	0	0
Enterococcusok száma	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/100 ml	0	0	0


Megjegyzés:

A # -al jelölt vizsgálatokat a VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.) NAH által NAH-1-1217/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végezte.

Jegyzőkönyv szám: 41594/3 és 41594/1.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető. Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni. A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.09.24.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szám: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03.