

**VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma**

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

**A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Laboratóriumi sorszám: 2017/09870

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**Megrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **hálózati ivóvíz**A mintavétel időpontja: **2017.12.01.**

A minta beérkezésének időpontja: 2017.12.01.

A mintafeldolgozás kezdete: 2017.12.01. befejezése: 2017.12.12.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**Üzemeltető: **BAJAVÍZ Kft., Baja**A minta származási helye: **6500 Baja**

Sportuszoda - fali kifolyó Petőfi-sziget Május 1. sétány 3.

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín vizsgálata (vizuális)	színtelen		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Szag (érezkszervi)	enyhe klór		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Íz (érezkszervi)	enyhe klór		érezkszervi
Ammóniumion	0,01	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrition	<0,01	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Nitrátion	<1	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Vas (Fe)	<20	µg/l	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mangán (Mn)	<10	µg/l	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Arzén (As)	<1	µg/l	MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	0,92	mg/l	MSZ 448-20:1990 4. fejezet
Fajlagos elektromos vezetőképesség	480	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
pH	7,30		MSZ 1484-22:2009
Szabad aktív klór	<0,05	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Kötött aktív klór	0,05	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Összes aktív klór	0,05	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Zavarosság	<0,1	NTU	MSZ EN ISO 7027:2000
Telepszám 37°C-on	5	/1 ml	MSZ EN ISO 6222:2000
Telepszám 22°C-on	2	/1 ml	MSZ EN ISO 6222:2000
Coliformszám	0	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-1:2001 (visszavont szabvány)
<i>Escherichia coli</i> szám	0	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-1:2001 (visszavont szabvány)
Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszám	0	/100 ml	MSZ EN 26461-2:1994 6.3. szakasz
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	0	/100 ml	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcusok száma	0	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

**VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma**

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643


**A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

---

Laboratóriumi sorszám: 2017/09870

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.  
Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.  
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2017.12.12.

  
Konkolyné Tóth Anita  
biológus

  
Papp Zoltánné  
laboratóriumvezető

6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.  
Téla: 10300002-45900411-00003285  
Adószám: 11038030-2-03