

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAT által NAT-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2016/00820-00821

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2016.02.03.** 10-11 h között vett 3 pontmintából képzett átlagminta

A minta beérkezésének időpontja: 2016.02.03.

A mintafeldolgozás kezdete: 2016.02.03. befejezése: 2016.02.15. 15:42:12

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**Üzemeltető: **BAJAVÍZ Kft., Baja**Mintavétel helye: **Baja, szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2016/00820	2016/00821
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			szennyvíztelep első tisztítóakna	szennyvíztelep utolsó tisztítóakna
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,43	7,08
Kémiai oxigénigény (KOI _{kr})	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	1162	46
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	690	14
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	54	0,04
Nitrition	MSZ 260-10:1985	mg/l	<0,01	0,07
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	26
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	54	5,94
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	82	7,9
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	11,7	1,00
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	153	<2
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	740	600
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	500	15

Megjegyzés:


A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2016.02.15.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003288
Adószám: 11038030-2-03
7.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető